



# 防爆合格证

证 号： CCRI 16.2076X

单 位： 丹东通博电器（集团）有限公司  
 地 址： 辽宁省丹东市振兴区黄海大街 10 号  
 产 品 名 称： 浮筒液位控制器  
 型 号 规 格： 见附页  
 防 爆 标 志： Ex ia IIC T1~T5/T6 Ga  
 技 术 文 件： Q/AMM 004-2016  
 图 号： UTK100A.0、UTK100B.0、UTK100C.0、UTK100D.0、UTK300.0、UTK400.0  
 备 注： 见附页

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：

GB 3836.1-2010 , GB 3836.4-2010 , GB 4208-2008

发 证 日 期： 2016 年 9 月 23 日



有 效 期 至： 2021 年 9 月 22 日

2014001268L

批 准：



中国认可  
检测  
TESTING  
CNAS L0738

煤炭科学技术研究院有限公司检测中心（煤炭科学研究总院检测中心）

（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。

中心地址：北京市和平里青年沟路 5 号

防爆合格证查询网址：<http://www.ccritc.com.cn/Home>

电话：010-84262992



# 防爆合格证 (附页)

证 号: CCRI 16.2076X

1、产品型号说明:

型号	规格编码				内容								
UTK-					浮筒液位控制器								
	400					高压型 (侧侧安装)							
		1					舌簧开关						
		3					微动开关						
			X					上限或下限					
				*					介质密度 (g/cm <sup>3</sup> )				
					-								
						*					报警设定值 (距上接口法兰距离 mm)		
							i					本质安全型	
UTK-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

型号	规格编码				内容								
UTK-					浮筒液位控制器								
	300					顶装式							
		1					舌簧开关						
		3					微动开关						
			X					上限或下限					
			Y					上下限					
				*					介质密度 (g/cm <sup>3</sup> )				
					-								
						*					报警设定值 (距上接口法兰距离 mm)		
							i					本质安全型	
UTK-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						



煤炭科学技术研究院有限公司检测中心 (煤炭科学研究总院检测中心)

(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

中心地址: 北京市和平里青年沟路 5 号

防爆合格证查询网址: <http://www.ccritc.com.cn/Home>

电话: 010-84262992



# 防爆合格证 (附页)

证 号: CCRI 16.2076X

1、产品型号说明 (续):

型号	规格编码		内容					
UTK-			浮筒液位控制器					
	100		法兰密封形式					
		A	标准型					
		B	侧底型					
		C	侧侧 I 型					
		D	侧侧 II 型					
		1	舌簧开关					
		3	微动开关					
		X	上限或下限					
		*	介质密度 (g/cm <sup>3</sup> )					
		-						
		*	报警设定值 (距上接口法兰距离 mm)					
		i	本质安全型					
UTK-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. 本设备需配接与之参数相匹配的安全栅使用;
3. 后缀“X”表示在 0 区使用时必须防止由于冲击或摩擦引起的点燃危险,  
使用环境温度: T1~T5:  $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80^{\circ}\text{C}$ ; T6:  $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +70^{\circ}\text{C}$ ;
4. 外壳防护等级为 IP66。



煤炭科学技术研究院有限公司检测中心 (煤炭科学研究总院检测中心)

(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。  
中心地址: 北京市和平里青年沟路 5 号  
防爆合格证查询网址: <http://www.ccritc.com.cn/Home>

电话: 010-84262992