



防爆合格证

证 号： CCRI 16.1185X

单 位： 丹东通博电器（集团）有限公司
地 址： 辽宁省丹东市振兴区黄海大街 10 号
产 品 名 称： 浮筒液位控制器
型 号 规 格： 见附页
防 爆 标 志： Ex d IIC T1~T5/T6 Gb
技 术 文 件： Q/AMM 004-2016
图 号： UTK100A.0、UTK100B.0、UTK100C.0、UTK100D.0、UTK300.0、UTK400.0
备 注： 见附页

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：

GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010, GB 4208-2008

发 证 日 期： 2016 年 10 月 31 日



有 效 期 至： 2021 年 10 月 30 日

2014001268L

批 准：

姜永球



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0738

煤炭科学技术研究院有限公司检测中心（煤炭科学研究总院检测中心）

（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。

中心地址：北京市和平里青年沟路 5 号

防爆合格证查询网址：<http://www.ccrirc.com.cn/Home>

电话：010-84262992



防爆合格证 (附页)

证 号: CCRI 16.1185X

- 1、额定电压: AC 220V, 额定电流: 1A;
- 2、防护等级: IP66;
- 3、X 表示产品使用环境温度 $-40^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}/-40^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$, 引入电缆选型需参照使用说明书;
- 4、型号规格说明:

型号	规格编码		内容				
UTK-			浮筒液位控制器				
	100		法兰密封形式				
		A	标准型				
		B	侧底型				
		C	侧侧 I 型				
		D	侧侧 II 型				
	300		顶装式				
	400		高压型 (侧侧安装)				
		1	舌簧开关				
		3	微动开关				
		X	上限或下限				
		Y	上下限 (仅用于 UTK300 型)				
		*	介质密度 (g/cm^3)				
		-					
		*	报警设定值 (距上接口法兰距离 mm)				
		d	隔爆型				
UTK-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

煤炭科学技术研究院有限公司检测中心 (煤炭科学研究总院检测中心)

(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

中心地址: 北京市和平里青年沟路 5 号

防爆合格证查询网址: <http://www.ccrirc.com.cn/Home>

电话: 010-84262992